

# ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ «ВИНЧА»

## Именовано тело за оцењивање усаглашености

Адреса: 11001 Београд, п.п. 522, Телефони: 011/3408-168, 011/8066-430  
 "VINCA" Institute of Nuclear Sciences, Serbia, P.O. Box 522, 11001 Belgrade, E-mail: [biro@vinca.rs](mailto:biro@vinca.rs)

Регистарски  
број  
И 003

На основу члана 11. Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона («Службени гласник РС», бр.13/10) и Решења бр. 021-03-107/2010-05 од 18.01.2011.г. Министарства економије и регионалног развоја, на захтев  
**Danfoss d.o.o, Đorđa Stanojevića 14, 11070 Beograd**

издаје се

### ПОТВРДА О УСАГЛАШЕНОСТИ бр. VINCA.PU.14.KA001

#### CONFIRMATION OF CONFORMITY No.

Произвођач:  
Manufacturer

**Danfoss A/S, Danfoss Heating Solutions**  
**Ulvehavevej 61, DK-7100 Vejle, Danska**  
 (производно место: Danfoss Sp. Z o.o.  
 ul. Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Maz  
 Poljska)

Производ, тип:  
Product, Type

**Grejni kabl sa rednom vezom,**  
**DEVflex (ECflex)**

Карактеристике производа:  
Product characteristics

**Grejni provodnik: 0,102  $\Omega$ /m – 1323  $\Omega$ /m,**  
**Naznačeni napon: 300/500 V,**  
**Mehanička klasa: M2,**  
**Dvožilni kabl sa izolacijom od XLPE, ekranom**  
**od Al folije i kalajisanog kolektorskog Cu**  
**provodnika i plaštom od PVC mase**

Стандард:  
Standard

**IEC 60800:2009**

Извештај о провери документације бр.  
Report on documentation review No.

**IPDKA14S001**

Рок важења потврде:  
Confirmation validity

**do 22.01.2017.**

На основу прегледа достављене техничке документације произвођача и декларације о усаглашености, потврђује се да наведена електрична опрема задовољава безбедносне захтеве  
*On the basis of examination of the delivered manufacturer's technical documentation and declaration of conformity, it is certified hereby that the quoted electrical equipment complies with the safety provisions of*

Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона ("Службени гласник РС", бр. 13/10)

На основу члана 12 и Прилога 2, наведеног Правилника, на предметни тип производа наноси се српски знак усаглашености




Датум  
Date

**22.01.2014.**

Руководилац Лабораторије за  
испитивање каблова  
Head of Cable testing laboratory

Mr Nikola Tjapkin, dipl.inž.el.



Биро за сертификацију  
Извршни руководилац  
Executive Manager of Certification  
Department

Dr Predrag Popović, dipl.inž.