

# ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ «ВИНЧА»

Именовано тело за оцењивање усаглашености

Адреса: 11001 Београд, п.п. 522, Телефони: 011/3408-168, 011/8066-430  
 "VINCA" Institute of Nuclear Sciences, Serbia, P.O. Box 522, 11001 Belgrade, E-mail: [biro@vinca.rs](mailto:biro@vinca.rs)

Регистарски  
Број  
И 003

На основу члана 11. Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона («Службени гласник РС», бр.13/10) и Решења бр. 021-03-107/2010-05 од 18.01.2011.г. Министарства економије и регионалног развоја, на захтев

**Danfoss d.o.o, Đorđa Stanojevića 14, 11070 Beograd**

издаје се

## ПОТВРДА О УСАГЛАШЕНОСТИ бр. VINCA.PU.14.KA002 CONFIRMATION OF CONFORMITY No.

Произвођач:  
Manufacturer

**Danfoss A/S, Danfoss Heating Solutions  
 Ulvehavevej 61, DK-7100 Vejle, Danska  
 (производно место: Danfoss Sp. Z o.o.  
 ul. Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Maz  
 Poljska)**

Производ, тип:  
Product, Type

**Grejni kabl sa rednom vezom,  
 DEVIsafe (ECsafe)**

Карактеристике производа:  
Product characteristics

**Grejni provodnik: 0,07  $\Omega$ /m – 70,5  $\Omega$ /m,  
 Naznačeni napon: 300/500 V,  
 Mehanička klasa: M2,  
 Dvožilni kabl sa izolacijom od XLPE, ekranom  
 od Al folije i kalajisanog kolektorskog Cu  
 provodnika i plaštom od UV otporne PVC mase**

Стандард:  
Standard

**IEC 60800:2009**

Извештај о провери документације бр.  
Report on documentation review No.

**IPDKA14S002**

Рок важења потврде:  
Confirmation validity

**do 22.01.2017.**

На основу прегледа достављене техничке документације произвођача и декларације о усаглашености, потврђује се да наведена електрична опрема задовољава безбедносне захтеве  
 On the basis of examination of the delivered manufacturer's technical documentation and declaration of conformity, it is certified hereby that the quoted electrical equipment complies with the safety provisions of

Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона ("Службени гласник РС", бр. 13/10)

На основу члана 12 и Прилога 2, наведеног Правилника, на предметни тип производа наноси се српски знак усаглашености




Датум  
Date

**22.01.2014.**

Руководилац Лабораторије за  
испитивање каблова  
Head of Cable testing laboratory

Mr Nikola Tjapkin, dipl.inž.el.



Биро за сертификацију  
Извршни руководилац  
Executive Manager of Certification  
Department

Dr Predrag Popović, dipl.inž.